

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 15ª SR	11/2025	28/02/2025
DESTINATÁRIO:	LICITANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001 ao 90006/2025	
E-MAIL:	TELEFONE:	
15a.sl@codevasf.gov.br	(81) 3271-4709	
ASSUNTO:	ESCLARECIMENTOS AO EDITAL Nº 90001 ao 90006/2025	
DESCRIÇÃO:		

Com referência aos **EDITAIS Nº 90001 ao 90006/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO – MENOR PREÇO**–
Contratação de empresa para prestação de serviços necessários à modernização da iluminação pública com tecnologia LED (Tipo 01 e 02 – 60W e 150W) nos municípios da área de atuação da 15ª Superintendência Regional – 15ªSR/CODEVASF, estado de Pernambuco, através de Sistema de Registro de Preços – SRP.

APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, INFORMAMOS:

QUESTIONAMENTOS:

1. Na portaria 62 do Inmetro, este ensaio consta como obrigatório somente para luminárias com refratores em policarbonato. Refratores em vidro não passam por esse ensaio.
Será mesmo necessário este ensaio para refrator em vidro?

ESCLARECIMENTOS:

1. A portaria Inmetro 62/2022, nos REQUISITOS TÉCNICOS PARA LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, apresenta no item 4.2.12 o descrito abaixo (grifo nosso):

*4.2.12 A luminária deve possuir as seguintes **resistências à radiação ultravioleta**:*

1. a) *As lentes e os refratores em polímeros sujeitos ao tempo não podem apresentar degradação prematura que comprometa o desempenho operacional das luminárias;*
2. b) *A transparência das lentes e refratores em polímero não pode ser inferior a 90% do valor inicial; e*
3. c) **Os refratores devem ser projetados contra raios UV** e com uniformidade na espessura, a fim de evitar distorções na curva fotométrica.

Conforme indicado na alínea C da portaria, os refratores, independente do material, devem ser projetados contra raios UV.

Para esta comprovação é solicitado o ensaio de resistência à radiação ultravioleta, inclusive com o objetivo de manter a isonomia da licitação e documentações solicitadas

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

AUGUSTO BEZERRA DE ASSIS JUNIOR
Chefe da Secretaria de Licitação
CODEVASF – 15.ª SR