

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 15ª SR

NÚMERO:

10/2025

DATA:

26/02/2025

DESTINATÁRIO:

LICITANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001 ao 90006/2025

E-MAIL:

15a.sl@codevasf.gov.br

TELEFONE:

(81) 3271-4709

ASSUNTO:

ESCLARECIMENTOS AO EDITAL Nº 90001 ao 90006/2025

DESCRIÇÃO:

Com referência aos **EDITAIS Nº 90001 ao 90006/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO – MENOR PREÇO** – Contratação de empresa para prestação de serviços necessários à modernização da iluminação pública com tecnologia LED (Tipo 01 e 02 – 60W e 150W) nos municípios da área de atuação da 15ª Superintendência Regional – 15ªSR/CODEVASF, estado de Pernambuco, através de Sistema de Registro de Preços – SRP.

APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, INFORMAMOS:

QUESTIONAMENTOS:

1. Nas luminárias exige este ensaio Ensaio de resistência à radiação ultravioleta, conforme ASTM G154. Este ensaio geralmente é solicitado quando a luminária é com refrator em policarbonato. Não detalha na espec. qual refrator será se vidro ou PC, mas pela exigência do ensaio de UV interpretamos que seja refrator PC. Questionamos se nestes certames serão aceitas luminárias com refratores em vidro temperado ou se serão somente em refrator em policarbonato.

ESCLARECIMENTOS:

1. O refrator pode ser em vidro temperado ou policarbonato, desde que contenha o Ensaio de resistência à radiação ultravioleta solicitado.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

AUGUSTO BEZERRA DE ASSIS JÚNIOR
Chefe da Secretaria de Licitação
CODEVASF – 15.ª SR