

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 15ª SR	24/2025	10/03/2025
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001 ao 90006/2025		
E-MAIL:	TELEFONE:	
15a.sl@codevasf.gov.br	(81) 3271-4709	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTOS AO EDITAL Nº 90001 ao 90006/2025		
DESCRIÇÃO:		

Com referência aos **EDITAIS Nº 90001 ao 90006/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO – MENOR PREÇO** – Contratação de empresa para prestação de serviços necessários à modernização da iluminação pública com tecnologia LED (Tipo 01 e 02 – 60W e 150W) nos municípios da área de atuação da 15ª Superintendência Regional – 15ªSR/CODEVASF, estado de Pernambuco., através de Sistema de Registro de Preços – SRP.

APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, INFORMAMOS:

QUESTIONAMENTOS:

1. Na fase Habilitação será necessário anexar junto a documentação de habilitação os catálogos e ensaios das luminárias ?

Onde consta essa exigência ?

ESCLARECIMENTOS:

1. Não é exigido a apresentação dos catálogos e ensaios na fase de habilitação.

O prazo é de 30 dias corridos contados **a partir da assinatura da Ata** para apresentação das luminárias a serem utilizadas, catálogos, ensaios (item 5.2.11 da Anexo III - Especificações Técnicas) e amostras (item 5.2.8 do Anexo III - Especificações Técnicas).

Para a habilitação, alguns dos requisitos podem ser verificados no item **9** do **Termo de Referência**.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

AUGUSTO BEZERRA DE ASSIS JUNIOR
Chefe da Secretaria de Licitação
CODEVASF – 15.ª SR