

**COMUNICAÇÃO EXTERNA**

<b>REMETENTE:</b>	<b>NÚMERO:</b>	<b>DATA:</b>
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC	57/2025	29/09/2025
<b>DESTINATÁRIO:</b>		
LICITANTES DO EDITAL Nº 90015/2025		
<b>E-MAIL:</b>	<b>TELEFONE:</b>	
<a href="mailto:licitacao@codevasf.gov.br">licitacao@codevasf.gov.br</a>	(61) 2028-4619	
<b>ASSUNTO:</b>		
ESCLARECIMENTO AO EDITAL Nº 90015/2025		

**DESCRIÇÃO:**

COM REFERÊNCIA AO **EDITAL Nº 90015/2025 – LICITAÇÃO ELETRÔNICA**, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NAS BARRAGENS DE BOM JARDIM (SANTA FILOMENA/PE), JUÁ II (MIRANDIBA/PE) E UMBURANA (SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE), LOCALIZADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL Nº 90015/2025.

**1. PERGUNTA:**

A Planilha de preços contempla mobilização de equipe técnica de Engenharia, porém não verificamos previsão de custos para mobilização de equipe de topografia e, principalmente, para realização de sondagens rotativas e estudos e análises vinculados. Não encontramos ainda Empresas no estado para possível subcontratação dos serviços de sondagem;

**1.1. RESPOSTA:**

Em relação aos custos de mobilização da equipe de topografia, a composição considerada (ORSE 9346) já contempla a previsão de disponibilidade de veículo.

**2. PERGUNTA:**

A composição de "Retirada da água para inspeção dos equipamentos" contempla utilização de bombas, mas não o seu transporte e eventual necessidade de fornecimento de energia elétrica. Há bomba disponível no local para execução dos serviços?

**2.1. RESPOSTA:**

Quanto ao item 1.4 da Planilha Bom Jardim, referente ao serviço “Bombeamento do acúmulo de água na casa de controle”, foi considerado que o bombeamento será realizado durante a vistoria, de modo a possibilitar a avaliação dos equipamentos hidromecânicos pelos inspetores. Uma vez que se trata de bomba de pequeno porte (5,42 HP), foi previsto que o transporte do equipamento ocorrerá conjuntamente com a mobilização da equipe de vistoria, para a qual foi indicado veículo do tipo pick-up, conforme previsto na CPU.08.

---

No que se refere à energia para acionamento da bomba, por medida de precaução, foram previstas bombas a gasolina, cujo custo já se encontra contemplado na composição do SINAPI 5693, integrante da composição principal do serviço (SINAPI 73536), considerada na planilha orçamentária.

---

**ASSINADO ELETRONICAMENTE**

**RENATO JOSÉ DA SILVA ISACKSSON**

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC

---